



תאריך : 09.11.2014

הנחיות יישום נגישות להתאמת מעליות קיימות

פרויקט : המכללה האקדמית אחוה.

להלן דוח הנחיות להנגשת המעליות הקיימות בבניינים 3,5,6 ו-8
(הנחיות אלה באות לשם הטמעת דרישות חו"ד מתאריך 21.01.14 .)

דרישות כלליות ממעליות קיימות בבניין קיים

גודל מעלית נדרש

עומקו של תא המעלית אינו קטן מ- 120 ס"מ, רוחבו אינו קטן מ- 100 ס"מ ורוחב המעבר החופשי בדלת אינו קטן מ- 70 ס"מ.

דרישות שילוט

1. מחוץ לתא המעלית, במפלס הכניסה הראשית לבנין יהיה שלט במקום בולט לעין ובו יירשם רוחב המעבר החופשי בדלת ועומק התא
2. התקנת אות שמע שייציין את רגע פתיחת דלת המעלית
3. בכל קומה, מול דלתות המעלית, יהיה אות חזותי בגודל 200 מ"מ המציין את מס' הקומה.

דרישות כלליות

1. בדלתות המעלית ישנם אמצעי הגנה למניעת הילכדות או פגיעה מהן
2. בתא מעלית תהיה מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים הציבוריים העיקריים הניתנים באותה קומה

לחיצים במעלית

1. קווי האמצע של כל אחד מלחיצים הקומות והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על 140 ס"מ מעל לרצפת תא המעלית ;
2. כל מידע הנוגע לזיהוי לחיצים המעלית מופיע על הלחץ או לצדו יהיה גם מישושי בבליטה של 0.8 מ"מ לפחות.
3. לחץ קומת היציאה הוא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים ;

דרישות ספציפיות לקבלת הצעת מחיר ב4 מעליות קיימות:

1. מחוץ לתא המעלית, במפלס הכניסה הראשית לבנין יהיה שלט במקום בולט לעין ובו יירשם רוחב המעבר החופשי בדלת ועומק התא.
2. בכל קומה, מול דלתות המעלית, יהיה אות חזותי בגודל 200 מ"מ המציין את מס' הקומה.
3. התקנת אות שמע שייציין את רגע פתיחת דלת המעלית.
4. בתא מעלית תהיה מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים הציבוריים העיקריים הניתנים באותה קומה.
5. החלפת פנל לחיצים פנימי לפאנל נגיש הכולל לחיצים עם כיתוב ברייל ולחיצ' בולט של קומת הכניסה.

בברכה,

שרית גיטליס, אדריכלית

מורשת נגישות מבנים תשתיות וסביבה