

תאריך : 19.02.2015

כתב כמויות ליישום הנחיות נגישות להתאמת מעליות קיימות ב-4 בניינים

המכללת האקדמית אחוה

המופיע מטה נוגע למבנים מס' 3, 5, 6, 8

| <u>מוצר</u> | <u>פירוט</u> | <u>כמות</u> | <u>מחיר</u> |
|--|--|---|-------------|
| שלט המציין את רוחב הכניסה לתא המעלית ואת עומקו של התא. (יש לשים לב שרוחב הכניסה אינו קטן מ-80 ס"מ) | השלט יותקן בקומת הכניסה. השלט יתלה על גבי הקיר, סמוך למעלית, מרכזו של המידע המוצג על השלט, יהיה בגובה 150 ס"מ מפני הרצפה. גימור האותיות, הספרות ורקע השלט, לא יהיה מבריק. גוון הכתב יעמוד בניגוד לגוון הרקע. גובה הספרות והאותיות יהיה לפחות 40 מ"מ. יש לאשר את הטקסטים בכל שלט מול האדריכלית טרם הכנתם. | 4 מעליות, 4 שלטים סה"כ. | |
| בכל קומה יותקן שלט המציין את מספר הקומה. | השלט יתלה על גבי הקיר ממול דלתות המעלית. מרכזו של המידע המוצג על השלט, יהיה בגובה 150 ס"מ מפני הרצפה. גימור הספרות לא יהיה מבריק. גוון הכתב יעמוד בניגוד לגוון הרקע. גובה הספרות יהיה 200 מ"מ, הגופן יהיה אחיד וברור. | 4 מעליות, 3 קומות למעלית, 12 שלטים סה"כ. | |
| התקנה של מערכת שמע בפתיחת דלת | מערכת עפ"י תקן נגישות | 4 מעליות, 4 מערכות סה"כ. | |
| התקנה של מערכת כריזה. | הלקוח ימלא הודעה עבור כל בניין. על המערכת להודיע על מיקום תחנת העצירה ועל הפונקציות העיקריות בקומה. ; הכריזה תושמע בבירור, באיטיות, ובעוצמה הנוחה לשמיעה למי שמצוי בתא המעלית. | 4 מעליות, 4 מערכות סה"כ. | |
| התקנת סימן מאתר אל לוח הפיקוד של המעלית. | רוחב הסימן יהיה 60 ס"מ והוא יהיה עשוי אריחים ועליהם בליטות מאורכות וצרות באורך מזערי של 15 ס"מ, ויימשך לכל רוחב המסדרון. יש לאשר אל הסימן מול האדריכלית טרם התקנתו. | 4 מעליות, 3 קומות למעלית, 12 סימנים סה"כ. | |

עמ' 1 מתוך 2

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | <p>4 מעליות, 4 פאנלים סה"כ.</p> | <p>קווי האמצע של כל אחד מלחצי הקומות והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על 140 ס"מ מעל לרצפת תא המעלית. כל מידע הנוגע לזיהוי לחיצי המעלית מופיע על הלחץ או לצדו יהיה גם מישושי בבליטה של 0.8 מ"מ לפחות. לחיץ קומת היציאה הוא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחצים</p> | <p>החלפת פנל לחיצים פנימי לפאנל נגיש הכולל לחיצים עם כיתוב ברייל או לחיצים עם ספרות בולטות שלצידן כיתוב ברייל ולחץ בולט של קומת הכניסה.</p> |
| | <p>4 מעליות, 3 קומות למעלית, 12 פאנלים סה"כ.</p> | <p>הפאנל ימוקם בגובה 1.80-2.50 מ' מפני ריצוף</p> | <p>הוספת פאנל חיצים מוארים, מעלה ומטה, המואר לפי הזמנת המעלית, כולל אות שמע</p> |

בברכה,
שרית גיטליס, אדריכלית
מורשת נגישות מבנים תשתיות וסביבה