

21/05/2018
ז'סיון/תשע"ח

לכבוד
משתתפי סיור קבלנים

הנדון: מכללת אחווה-פרוטוקול סיור קבלנים

בתאריך 16.5.18 התקיימה ישיבה בנוכחות קבלני מיזוג אוויר ולהלן הדגשים שהועלו:

1. **הבהרה**- סעיף 15.01.010 – נפלה טעות סופרים במילים "יחידת קירור מים לקירור בלבד".
על הקבלנים לספק שתי יחידות. יחידות הקירור שיופקו יהיו **לקירור או חימום** מטיפוס **"משאבת חום"** לפי המפרט הטכני והתכניות.
2. הובהר לקבלנים שהלו"ז צפוף ויש לבצע ריקון מים ביום שישי 24.8.18 וביצוע של פירוק והתקנת המערכת עד למצב פעולה בתוך 3 ימים בלבד בין התאריכים 26.8 ועד ל- 28.8.
3. החלפת התרמוסטטים יבוצעו מיידית עם קבלת הזכייה .
עם החלפת התרמוסטטים הקבלן הזוכה יכין דו"ח תקינות לכל יחידה.
4. ניתן להגיש לאישור גם יחידת קירור מים תוצרת "טריין" בכפוף לדרישות המפרט הטכני והתוכניות.

במרכה,
מיכאל בניטה – מהנדס