

16.6.22

הנדון: פרוטוקול מפגש מציעים

מכרז פומבי מס' 9.2022 לרכישה והתקנה של גנרטור ראשי עבור המכללה האקדמית אחווה

משתתפים מטעם המכללה: ורד זולר- ראש אגף תפעול ולוגיסטיקה, עזרא גרלה- מנהל פרויקטים מיוחדים, אחמד אבו נאצר - יועץ למכללה, לילך יונאי – מנהלת רכש והתקשרויות

מועד המפגש: יום ה' - 16.6.22 בשעה 10:00 בבוקר.

1. לילך: מציגה את הנוכחים מטעם המכללה.

- רקע כללי- מהות המכרז הוא רכישה והתקנה של גנרטור ראשי.
- עוברת על לוח הזמנים של המכרז, על עקרונות בחירת הזוכה – הנחה מכתב כמויות
- מעבר לשאלות, במידה ויש אי הבנה לגבי אחד הסעיפים, או שאינכם עומדים בתנאי סף מסוים, שאלות הבהרה הוא המקום לבקש ולהעיר ואנו ניתן מחשבה ומענה לכל בקשה שתעלה.
- תיבת המכרזים ממוקמת בבניין זה בקומת הכניסה מצד ימין ברחבה. הגשת המכרז במעטפה סגורה ללא סימנים למעט שם המכרז ומספרו, ניתן להגיש גם יומיים לפני המועד האחרון, יש במסמכי המכרז את הטלפון והאימייל שלי, לצורך הגעה וכיוון להגשת ההצעה.

2. ורד:

- למכללה היום אין גנרטור, והגנרטור של המכרז יתן מענה לכל המכללה כדי לאפשר תפקוד שוטף.
- צריך לקחת בחשבון שלפי לוחות הזמנים אתם תיכנסו לעבודה בזמן פעילות לימודים, ולכלן כול עבודה/ הורדת חשמל תהיה בתיאום ובתכנון מראש.

3. אחמד:

- הפרויקט מתחלק לשני חלקים: בשלב הראשון עושים לוחות חשמל חדשים, יציקת בטון כל הכבילה שנמצאת מתחת נכנסת ללוחות החשמל החדשים. תהיה ירידה מהשנאים ללוחות החדשים ופורסים את כל הכבלים של הגנרטור { כוח – פיקוד והארקות } בשלב השני הבאת הגנרטור, העמדתו, חיבורו והרצתו.
- יש יציקת בטון מתחת לגנרטור הוא יהיה ממבנה קונטיינר במידות 2.40*8 מקסימום ואז היציקה תהיה 9*4.5 מטר.
- המכללה תספק תשתית מצע שתי שכבות מהודקות בגודל של כ- 10*5 מטר, ואתם תעשו בטון שיהיה פחות מזה ב כ-מטר.

4. שאלות ותשובות במפגש:

שאלה: הכבילה מהשנאים זה גם אנחנו?

תשובה: כן

שאלה: מתחילים את ההחלפה מהשנאי?

תשובה: כן, כולל הכנת פס השוואה פוטנציאל

שאלה: חפירות מי עושה?

תשובה: הספק זוכה המכרז.

שאלה: מוסיפים כבילה לקיימת?

תשובה: כן מוסיפים מהגנרטור החדש עד ללוחות החשמל החדשים { זהו גנרטור חיוני }

מחלפים את לוחות החשמל הישנים בלוחות חשמל חדשים ומשנים את תווי כבלי

הזנות לאגפים השונים למכללה.

שאלה: מה תוואי היציאות?

תשובה: יש כבלים שמגיעים מבניין 7, ויש כבילה קודמת שמגיעה מהעמודים

שאלה: יש תוכנית As Made?

תשובה: לא, אין תוכנית. הזוכה יעשה גילוי תשתיות

שאלה: יש תוכניות ללוחות?

תשובה: כן הן מפורסמות באתר.

שאלה: למה רק פרקינס אתם רוצים?

תשובה: כי פרקינס הוא הכי טוב בשוק, וכי כול ספק יכול לייבא אותו.

5. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.

בברכה,

לילך יונאי

מנהלת רכש והתקשרויות

המכללה האקדמית אחווה

