

17.8.21

הנדון: פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי מס' 6.2021 לשיפוץ, אחריות ושירות מעלית בניין 5

משתתפים מטעם המכללה: עזרא גרלה - מנהל פרויקטים מיוחדים, ירון פרץ- ראש צוות תפעול ולוגיסטיקה, לילך יונאי – מנהלת רכש והתקשרויות

1. ביום א - 15.8.21 נערך סיור קבלנים במכללת אחווה.
2. לילך נתנה סקירה כללית על המכללה, על סביבת העבודה, וכן דגשים על מסמכי המכרז, תכולת העבודה, הרכב הצעת המחיר עם דגש על לוח הזמנים המבוקש.
3. נמסר כי ההשתתפות בסיור הקבלנים להכרת מיקום העבודה, דרכי הגישה ותנאי העבודה במקום **אינה חובה, ומציע שלא השתתף בסיור עדיין יוכל להגיש את הצעתו למכרז.**
4. הלכנו אל בניין 5, שם עלינו לקומה השנייה. ירון פרץ ועזרא גרלה הציגו את המעלית. מדובר במעלית הידראולית שהותקנה לפני 20 שנים, ומאז עברה שינויים ושדרוגים. לאחר מכן המשתתפים ראו את לוח החשמל של המעלית הממוקם בחדר סמוך.
5. הובהר כי בניין 5 הינו בניין המשמש באופן שוטף לפעילות סטודנטאלית ולכן יש צורך להקפיד על עמידה בלוחות זמנים תוך תיאום עם המכללה, תוך שסיום מועד העבודה יהיה לא יאוחר מ 20.10.21, בהתאמה לתחילת הסמסטר תשפ"ב.
6. **שאלות ותשובות בסיור:**
שאלה: הלחצנים המקוריים הוחלפו?
תשובה: כן, המעלית היא של מגן ושינדלר החליפו את הלחצנים.

שאלה: מה כוללת הדקורציה?
תשובה: דלתות, פנים, משקופים, והכול כפי שמפורט במפרט המכרז.

שאלה: צריך חייגן עם קו פנימי?
תשובה: כן, וגם חיווי קולי, כפי שמפורט במפרט המכרז.

שאלה: האם המעלית תישאר הידראולית או שאתם רוצים להחליפה לחשמלית?
תשובה: כן, היא תישאר הידראולית, כפי שמפורט במסמכי המכרז.

שאלה: למה הכוונה בכתב הכמויות – מערכת גלגלי נסיעה
תשובה: הכוונה לגלגלי ההולכה של מעלית הידראולית

שאלה : האם המכללה מעוניינת לצפות את הדלתות?
תשובה : כן, נא ראו במסמכי המכרז. ניתן שהדקורטור יעשה את זה במקום.

שאלה : את הקו של בזק המכללה תספק?
תשובה : כן.

7. כל שאלות והבהרות נוספות יש לשאול במסגרת שאלות הבהרה בלבד.
8. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.

בברכה,
לילך יונאי
מנהלת רכש והתקשרויות
המכללה האקדמית אחוה