

23.6.22

שאלות ותשובות הבהרה

מכרז 7.2022 לרכישה והתקנה גנרטור ראשי

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
1	מסמך א' – תנאי המכרז	4.1	סך ערבות ביצוע	נבקש להפחית את הסכום המבוקש ל-15% מסכום מהצעתנו סעי' 10.1 להסכם יתוקן בהתאם.	לילך : ביקשנו ערבות של 150,000 ₪. לדעתי הוגן וכן נוטה לא לקבל את הבקשה. תכתבו לי אם אתם חושבים אחרת ונחליט
2	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	3.16+6	אחריות לנזק + שיפוי	נבקש כי יצויין למרות האמור בכל מקום בהסכם על נספחיו : (א) הקבלן אחראי רק לנזקים ישירים אם יגרמו ברשלנות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים פגומים בלבד, בשל מעשה או מחדל של הקבלן, ולמעט נזקים שהאחריות לגביהם מוטלת על גורם אחר עפ"י ההסכם בין הצדדים או עפ"י כל דין. הקבלן לא יהיה אחראי לכל נזק (ב) עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת לאובדן רווח (ג) אובדן לקוחות, אובדן חוזים, אובדן עסקים וכיו"ב. (ד) פיצוי ו/או שיפוי ייעשה בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצוע ולקבלת הודעה ע"י הקבלן ומתן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה של צד ג'. (ה) הקבלן אינו פוטר את המכללה ו/או כל גורם אחר מאחריותו על פי כל דין. (ו) משעה שהובא הצידוד הנדרש לביצוע העבודות נשוא ההסכם לאתר, המזמין אחראי לגנבות וגם לכל נזק, שנגרם לו שלא על ידי הספק.	משפטי

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
3	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	4.2	תקופת ההסכם	מובהר כי למרות האמור בסעיף זה, תשלום לקבלן במקרה זה יכלול גם כל הוצאה ו/או עלות שנשא הקבלן בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה בטרם לביטול ההזמנה ו/או ההסכם.	משפטי מקובל (לילך)
4	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	8.6-8.7	היעדר יחסי עובד מעביד	יימחקו – לא רלבנטיים/ישימים/סבירים. ניתן להתחייב לפיצוי ו/או שיפוי בכפוף בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצוע ולקבלת הודעה ע"י הקבלן ומתן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה של עובד כאמור.	משפטי
5	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	8.9	קיצוץ	זכות הקיצוץ תהא כפופה למתן הודעה לקבלן כ-10 ימים מראש.	משפטי מקובל
6	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	10.4	ערבות ביצוע	הסכום שיחולט יהיה בשווי הסכום לו זכאית המכללה בלבד.	משפטי
7	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.2.1 11.2.5	הפרת ההסכם	גם במקרה של הפרה יסודית תינתן הזדמנות של 7 ימים לתיקון ההפרה. שלא בוטל תוך 30 ימים.	משפטי

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
8	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.3	הפרת ההסכם	מכל סכום שחוייב בו הקבלן תנוכה עלות אותו חלק של העבודה בהתאם להסכם זה לו בוצעה ע"י הקבלן.	משפטי
9	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	12.1	ערבות ב ביצוע	קיצוז סכומים קצובים בלבד ובהודעה מראש ובכתב של 7 ימים.	משפטי מקובל
10	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	12.5	שונות	ובלבד ששולמה מלוא התמורה עבור השירות נשוא ההסכם.	משפטי מקובל
11	נספח ג'	10		יימחק	
12	נספח יא'		הגדרות	בפסקה ראשונה/בהגדרות לעניין "מבקש האישור" ימחקו "ו/או חברות בנות...עובדיהם"	ביטוח
13		1		1. במקום "החל מיום מתן האישור ל" יבוא "לפני תחילת". 2. בסיפא לאחר "כלפיו בכתב" יבוא "טרם קרות אירוע 3. תתווסף פסקה "על אף האמור לעיל להוכחת קיום ביטוח חבות מוצר ו/או אחריות מקצועית רשאי המבוטח לאחוז בפוליסות נפרדות או בפוליסה משולבת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי חבות מוצר אחריות מקצועית וחבות בעלי מוסכים בגבולות אחריות משותפים.	ביטוח

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
14		2	ביטוחי רכב	1. בסעיף 2.1 – א. במקום "נזק אחד" יבוא "כלי רכב" ב. למחוק "ככל שתוגש...כאמור" 2. בסעיף 2.3 – א. לאחר "ערך כינון" יבוא "למעט מלאי" ב. ימחק "ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט" 3. ס' 2.3 ימחק 4. סעיף 2.5 – במקום "על פי...אחרים" יבוא "על-פי סעיף זה לעיל בהתאם לחוק".	ביטוח
15		3	תגמולי ביטוח	לאחר "על פי הפרק" יבוא "בגין נזק לרכושו של המזמין ולרבות במסגרת הרחבות רכוש סמוך/עליו עובדים"	ביטוח
16		4		ימחק. חזרה על האמור בסעיף 2.	ביטוח
17		5		1. ימחק "ומועד החתימה על הסכם זה" 2. לאחר "כאמור בסעיף 1" יבוא "ולגבי ביטוחי חבות מוצר ו/או אחריות מקצועית לאחר מסירת העבודות, לפי בקשת מבקש האישור בכתב" 3. ימחק "30 יום"	ביטוח

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
18		6		1. לאחר "למבקש האישור מיד" יבוא "לאחר היודע לו" 2. לאחר "להגישה למבטחים" יבוא "ותוך שמירה על אינטרסים לגיטימיים של המבוטח" 3. בסיפא לאחר "על פי הסכם זה" יבוא "לגבי ביטוח עבודות קבלניות בקרות נזקי טבע ו/או רעידת אדמה יישאו הצדדים בהשתתפות עצמית בחלקים שווים"	ביטוח
19		8		1. בהמשך למבוקש בסעיף 1 "הגדרת מבקש האישור", א. ימחק "ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור" לחלופין במקום יבוא "עובדיו ומנהליו" או שיתווסף "ולעניין קבלנים מטעם בכפוף להדדיות") ב. לאחר "מנהל הפרויקט" יבוא "למעט בגין אחריותו המקצועית, ככל שאינו שכיר המבוטח הראשי" ג. ימחק "בכל ביטוח חבות...צולבת".	ביטוח

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
20		9	פטור	1. ימחק "בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח" 2. ימחק "ואת הבאים מטעם מבקש האישור" (במופע ראשון)	ביטוח
21		12		במקום "לוודא כתנאי...בסעיף ביטוח זה" יבוא "לכלול בהסכמים עימם דרישה כי הינם עורכים ביטוחים הולמים וניאותים"	ביטוח
22		14		במקום "14 יום" יבוא "30 ימים"	ביטוח
23		15		למחוק הסעיף לא ברור בסייפא פסקה מודגשת ימחק "לאור האמור, ...ביטוח זה".	ביטוח
24		16	תגמולי ביטוח	ימחק "ובהתאם לשיקול...האישור"	ביטוח
25		17	ביטוחי המבוטח	1. בסעיף 17.1 ימחק "ו/או הבאים מטעמו" 2. בסעיף 17.6 – a. לאחר "ביטוח חובה" יבוא "ו/או צד שלישי ומקיף" b. ימחק "ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור" לחלופין c. במקום יבוא "עובדיו ומנהליו" או שיתווסף "ולעניין קבלנים מטעמים בכפוף להדדיות")	ביטוח
26		18		יתווסף "איחור של עד 10 ימים במועד הנמצאת האישור לא ייחשב הפרה יסודית"	ביטוח

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
27	אישור ביטוח עבודות			1. תקופת תחזוקה לעדכן 12 חודשים. 2. לגבי הרחבות וכו' בביטוח עבודות ; a. רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים – להוסיף "ומקסימום 1,000,000 ₪". b. הוצאות תכנון ופיקוח/שכ"ט מתכננים - יבוא "10% מנזק מינימום 1,000,000 ₪" c. רכוש בהעברה יעודכן מינימום 1,000,000 ₪ d. מתקנים - יצוין מקסימום 2,000,000 ש"ח e. מבני עזר – יעודכן 250,000 ₪ f. רכוש מחוץ לחצרים - יעודכן 10% משווי עבודה מינימום 1,000,000 ₪ . g. פינוי הריסות - יבוא ומקסימום 5,000,000 ₪ h. שינויים תוספות – יבוא ומקסימום 3,000,000 ₪ i. הוצאות מיוחדות- יבוא ומקסימום 3,000,000 ₪ 3. לגבי בכיסויים קודים בביטוח עבודות : a. למחוק קוד 307 (קבלנים כלולים בשם מבוטח) b. למחוק קוד 329. 4. לגבי אחריות מקצועית - יוסכם כי להוכחת קיום ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רשאי המבוטח לערוך פוליסה משולבת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי חבות מוצר אחריות 5. מקצועית וחבות בעלי מוסכים בגבולות אחריות משותפים. לגבי 6. תקופת גילוי בביטוח חבות מוצר 12 חודשים וביטוח אחריות מקצועית 6 חודשים	ביטוח

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
28	כתב כמויות	08.1.001		הגנרטור מזין גם מערכות חיוניות האם יש צורך בכבל חסין אש?	יועץ
29		08.4.004		האם ניתן לספק גנרטור עם מפסק ראשי מובנה?	יועץ
30		08.4.006		מיקום פאנל כבאים - יש צורך בקביעת מיקום הפאנל, תוכנית ותוואי.	יועץ
31		08.4.007		לצורך היתר משרד האנרגיה יש צורך בתכניות של המתקן, בקש להוסיף "תוכניות המתקן מסופקות ע"י המכללה"	יועץ
32		08.4.009		בקרת מבנה - ניתן להוציא רשימת רגיסטרים, האם צריך לתכנן גם את התקשורת?	יועץ
33	מפרט טכני			אבקש לאשר דיזל גנרטור שווה ערך עם מנוע מיצובישי ומחולל לירווי סומר	יועץ

מס'	שם מסמך	סעיף	נושא	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
34	כללי			אבקש להגיע למדידות באתר עם קבלן חשמל לפני הגשת ההצעה	יועץ לילך : אין מניעה לדעתי לאפשר לאותם ספקים שנכחו במפגש להגיע בתיאום מראש לצורך מדידה עד תאריך שיוחלט עליו ע"י המכללה
35	כללי			אבקש דחיה בשבוע לשאלות ההבהרה ולמועד ההגשה	לילך : אפשרי לאשר. לשיקולכם