



מקרא מיזוא

- יחידת מיזוא/אוויר צח מעל תקרה מונמכת
נמפורט בטבלת ציוד מיזוא
- יחידת מיזוא להתקנה על הקיר
נמפורט בטבלת ציוד מיזוא
- יחידת מיזוא מטיפוס קאסטה
מתליפה אריח תקרה
עפ"י רשימת ציוד
- תריס אוויר חוזר בתקרה
מידות נמפורט
- גריל אספקת אוויר מחליף אריח
כולל וסת מידות נמפורט
- גריל יניקה כולל וסת במידות נמפורט
- גריל אוויר צח כולל וסת במידות נמפורט
- צנרת שרשרית מיזוא נמפורט
- שקע חזנה ליחידת מאידד פנימי 16A
עבור קאסטות נטרות מעל תקרה
למאידד קירי H=240
- מפסק ביטחון ח"פ 20A ליח' מפוח/מעבה
- חזנה ליחידת מיזוא מיני מרכזית/אוויר צח
שתבוצע במעבה (יח' היצונית)
כולל מפסק ביטחון
- יש להגיע עם כבייה וצנרת למאייד בתוך
המבנה, נמפורט בטבלת ציוד מיזוא
- ניקוד ליח' מיזוא-תכנון ע"י יועץ אינסטלציה
- יחידת הפעלה למזגן START/STOP
צינור 23# ליחידה פנימית בחדר
H=140
- הכנה עבור גלאי תנועה למיזוא #16
לכרטיס פיקוד של המאידד
- "מקל סבא" - ראה פרט
- גלאי עשן בתעלת מיזוא/א.א.צ.
בספיקות מעל 2,000CMF
- חזנה לדמפר אש/עשן בבבל חסין
אש כתום NAAH FE180/E90 3x2.5
- מפוח ש"ע צורי, ספיקה (CFM)
ודחף סטטי (7/PA) מצויינים ליד
- בורר זרימה HR
- בקר ראשי מיזוא ואוויר צח H=140
2x23 לתקרה
- גריל שחרור עודפי אוויר לחלל התקרה
20x20 ראה פרט
- חריץ תחתון 3 ס"מ בדלת כניסה לשירותים
- גלאי CO מותקן בגובה 1.8 מ'
- אל- חוזר בתעלת אספקה/יניקה

מחזור	תיאור העדכון	תאריך
1	אדר' חדשה	19.10.23
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

הערות:

- מידות התעלות הרשומות הן מידות נטו למעבר אוויר.
- כל השטחים והחיבורים הינם חיבורי פח מגולוון. לא ייתקבלו חיבורים שרשריים.
- כל תעלות מיזוא וא.צ מחוץ למבנה יהיו צבועות בצבע לבן ועטופות בתחבושת וסיניפס בחיבורים ועם בידוד בעובי 2 אינץ'.



LAHAT Electrical Engineering
 Consulting Engineering Electrical, Communication & HVAC
 shay@lahat-eng.co.il
 TEL: 077-3205099

מס' פרויקט:	3393	שם הפרויקט:	מכללת אזור מתחם לימוד ערבית
תחום: מיזוג	תיאור התכנית:	שם התכנית:	מערך מיזוג אוויר
גליון: Plan	שרטוט: הדר	תכנון: שי	אישור: שי
קב"מ:	מעמד התכנית:	מכרז	כביצוע
1:50	19.11.2023	19.11.2023	19.11.2023
תאריך התחלה: 17.08.23	שם הקובץ: 3393-HVAC.dwg	מחזור: 01	