

17.3.24

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 2.2024 ריהוט מעבדות בניין 7

מס'	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה/ נוסח מוצע	תשובת המכללה
1.	מפרט	30.1.060	AR-AVKOT ארון אחסון גבוה מיועד לאבקות מידות: 120/50/280 ס"מ	לפי מפרט טכני כללי: בסעיף ב' : דלתות מאם די אף , בסעיף ז' : דלתות זכוכית מסגרת אלומיניום. יתכן וזכוכית רק בחלק עליון, אך לא מציינים את החלוקה ביניהם	ארון למטה - דלתות אטומות למעלה - דלתות זכוכית
2	מפרט	30.1.090	ARON ארון אחסון גבוה מידות : 90/50/220 ס"מ.	לפי מפרט טכני כללי: בסעיף ב' : דלתות מאם די אף , בסעיף ז' : דלתות זכוכית מסגרת אלומיניום. לפי כתב כמויות : למטה דלתות אטומות ולמעלה דלתות ציפוי לכתובה	למטה – דלתות אטומות למעלה – דלתות לוח כתיבה
3	מפרט	30.2.180	AG עגלה מידות 80/50/85	מאיזה חומר? האם מנירוסטה כמו שמצוין במפרט טכני כללי עבור סעיף 30.1.180 ?	עגלת נירוסטה
4	מפרט	30.1.140 30.2.140	F כיסא נמוך במעבדה	לפי כתב כמויות : כיסא עובד, אך אין מספיק נתונים לפי מפרט טכני כללי : בסיום כתוב דגם מנהל	כיסא נמוך עם בד סקי מתאים למעבדות

סגירה לירידת צנרת עם חלון זכוכית לברזי ניתוק	לא מובן המפרט , האם ניתן לקבל הסבר ברור יותר	SGIRA ארון הגנה לברזי ניתוק	30.1.200	מפרט	5
					6
					7