



8.7.24

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 7.2024 שיפוצ בניין 5 (שלב א')

מס'	שם המסמך	סעיף/מראה מקום אחר	נושא/כותרת הסעיף	שאלה/הערה/נוסח מוצע	תשובת המכללה
1				האם ניתן לתת הנחה לפי פרק המחירים בפרקים מסוימים לא הגיונים. בבקשה לאפשר לתת הנחה/תוספת לפי פרק	ההנחה או התוספת יחלו על כלל כתב הכמויות
2				האם מותר להשתמש במעלית הקיימת בבניין	כן, הקבלן יידרש לבצע הגנות לתא וכן במידה ויגרם נזק התיקון יהיה באחריות הקבלן.
3				בסיוור הקבלנים לא היה ניתן לראות את הכיתות, האם אפשר לקבל תמונות וסירטונים מהשטח	לקבלת תמונות להמחשה נא לשלוח בקשה למייל lilach.yonai@achva.ac.il הבהרה: תמונות אלו אינן מהוות חלק ממסמכי המכרז
4				האם אפשר לקבל קובץ SKN/אקסל	נשלח אל כל המציעים במייל יחד עם פרוטוקול סיור הקבלנים
5	תוכנית קיים, חדש, הריסה קומה ב'		תוכנית הריסה קומת קרקע	האם התוכנית הנ"ל קשורה לעבודה המבוקשת?	תוכנית הריסה קומה ב' היא שייכת למכרז הנ"ל
6	כתב כמויות	06.02.0035	דלת מסגרת אלומיניום	מבקשים לדעת הספק אשר יש בידו אישור לרמה אקוסטית של 35DB	נדרשת דלת מסגרת אלומיניום עם זכוכית טריפל קס 8+1.52+6 גלינה

פסים. הגלינה פסים מתייחס למספר 8					
כן כלול בעבודות הפירוק הכללי	האם צריך לפרק גם את הקונסטרוקציה של חלונות הסקיי-לייט הקיימים?	חלון סקיי-לייט	12.01.0004	כתב כמויות	7
נענה בשאלה מס' 1	האם ניתן לתת הנחה/תוספת לפרקים ולא באופן כללי?	הנחה / תוספת לפרקים		כתב כמויות	8
רק באופן חלקי בשלוש כיתות את השורה הראשונה שמתבטלת	האם מפרקים את הבמות הקיימות באודיטוריום?		אודיטוריום	פירוקים	9
בכיתות אודיטוריום מזכוכית בשאר הכיתות עץ.	האם הלוח המחיק מזכוכית או מעץ?	לוח מחיק	12.01.0003	כתב כמויות	10
מיזוג הקיים הינו יחידות צילרים הקיים בחצר במסגרת הפרויקט אנו מחליפים רק יחידות פנימיות עם התשתיות הנדרשות הכל בהתאם לכתב הכמויות	חסרים פרטים של יטא אוויר צח, אין שרטוט של הגג ואין מפרט טכני		מיזוג אוויר		11